BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Es wurde eine Evaluierung durchgeführt und die Seite verfügt mindestens über ein WCAG 2.1. AA Klassifizierung

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

Infos

Informationen für Teilnehmer:innen mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Sie können uns bei der Anmeldung Ihren Bedarf an Gebärdensprach- oder Schriftdolmetschen angeben

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 92 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang hat Rasenflächen.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Treppenlift

Fragen zum Treppenlift:

Ist vor oder nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser? Ja

Sind die Bedienungselemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85 cm bis 110 cm? Ja

Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen? Ja

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm und die Tür ist an der Schmalseite angeordnet ODER es gibt eine Bewegungsfläche im Fahrkorb mit einem Durchmesser von mindestens 150 cm.

Die Bedienungselemente für den Lift sind in einer Höhe von 85 cm bis 110 cm.

Die Bedienelemente sind im Mehr-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Vorträge

Übersetzungen und Höranlagen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Leichter Sprache anzubieten

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Anfahrflächen und Bewegungsfläche:

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum

Der Raum ist mindestens 165x215 cm

Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm

Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage?

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

Veranstaltungsraum:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlae
Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: **Link zu den Landeskammern**